Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации: RA.RU.10AC15

ОТЧЕТ АО "ВОДОКАНАЛ"

по качеству питьевой воды перед подачей
в распределительную сеть г. Урай
за IV квартал 2019 г.

Проведенные испытания		Единица измерения	Норматив	Результат испытаний	НД на методы исследований
Микробиологические**	Термотолерантные колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	**Отс.**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
	Общие колиформные бактерии	Число бактерий в 100 мл	**Отс.**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	**50**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
Органолептические	Запах при 20°С	Баллы	**2**	0	ГОСТ 57164-2016
	Запах при 60°С	Баллы	**2**	0	ГОСТ 57164-2016
	Привкус	Баллы	**2**	0	ГОСТ 57164-2016
	Цветность	Градусы	**20**	8	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	мг/дм³	**1,5**	0,82	ГОСТ 57164-2016
Обобщенные	Водородный показатель	ед. pH	**6 – 9**	6,6	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Общая минерализация(сухой остаток)	мг/дм³	**1000**	118	ГОСТ 18164-72
	Жесткость общая	°Ж	**7**	1,43	ГОСТ 31954-2012
	Окисляемость перманганатная	мг O_2/дм³	**5**	1,23	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические	Железо общее	мг/дм³	**0,3**	0,28	ГОСТ 4011-72
	Кремний	мг/дм³	**10**	9,37	ПНД Ф 14.1:2:4.215-06
	Марганец	мг/дм³	**0,1**	0,05	ГОСТ 4974-72
	Ион аммония	мг/дм³	**2,6***	0,55	ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010

* Получено путем пересчета аммиака по азоту (2 мг/дм³) в ион аммония (коэффициент пересчета - 1,29)

** Микробиологические исследования выполнены испытательным лабораторным центром ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе" по договору № 48/12-2018 от 27.12.2018 г.

Начальник испытательной лаборатории Сафина Л.М.

Акционерное общество «Водоканал» г. Урай Ханты-Мансийский автономный округ-Югра Российская Федерация ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ