Испытательная лаборатория
Аттестат аккредитации: RA.RU.10AC15

ОТЧЕТ АО "ВОДОКАНАЛ"

по качеству питьевой воды перед подачей
в распределительную сеть г. Урай
за IV квартал 2022 г.

Проведенные испытания		Единица измерения	Норматив	Результат испытаний	НД на методы исследований
Микробиологические*	Термотолерантные колиморфные бактерии	КОЕ/100 см3	**Отс.**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
	Обобщенные колиморфные бактерии	КОЕ/100 см3	**Отс.**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
	Общее микробное число	КОЕ/ см3	**50**	Отс.	МУК 4.2.1018-01
	Энтерококки	КОЕ/100 см3	**Отс.**	Отс.	СТБ ИСО 7899-2-2015
	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 см3	**Отс.**	Отс.	ГОСТ 31955.1-2013
Органолептические	Запах при 20°С	Баллы	**2**	0	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах при 60°С	Баллы	**2**	0	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	Баллы	**2**	0	ГОСТ Р 57164-2016
	Цветность	Градусы	**20**	7,4	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	мг/дм³	**1,5**	0,68	ГОСТ Р 57164-2016
Обобщенные	Водородный показатель	ед. pH	**6 – 9**	6,54	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм³	**1000**	107	ГОСТ 18164-72
	Жесткость общая	°Ж	**7,0**	1,31	ГОСТ 31954-2012
	Окисляемость перманганатная	мг O_2/дм³	**5,0**	1,61	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99
Неорганические	Железо общее	мг/дм³	**0,3**	0,29	ГОСТ 4011-72
	Марганец	мг/дм³	**0,1**	0,07	ГОСТ 4974-72
	Нитрат-ионы	мг/дм³	**45,0**	0,11	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
	Нитрит-ионы	мг/дм³	**3,0**	0,02	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95
	Ион аммония	мг/дм³	**2,0**	0,13	ПНД Ф 14.1:2:4.262-2010

*Микробиологические исследования выполнены испытательным лабораторным центром ФФБУЗ "ЦГиЭ в ХМАО-Югре в Советском районе и в городе Югорске, в городе Урае и Кондинском районе" по договору № 1570 от 27.12.2021 г.

Начальник испытательной лаборатории Серых А.Г.